

AUTORISATION D'EMPLOI

N°	2024-100/PS	Éléments préfabriqués de CM
DÉSIGNATION DU MATÉRIEL	Éléments d'étages préfabriqués à piquages par tés et nourrices pour conduite montante basse pression (BP) en cuivre diamètres extérieurs 28, 35 et 54 mm	
Fournisseurs	CHUCHU DECAYEUX 14 rue du Chevalier de la Barre 80520 WOINCOURT	
Site de production	CHUCHU DECAYEUX 14 rue du Chevalier de la Barre 80520 WOINCOURT	
Norme ou spécification	ATG B 600 (mars 2021), GRDF MCMII110, GRDF MCMII112. Marque NF 540 (NF RAC GAZ), SCMI110-NF, SRAC100-NF.	
Type ou référence du matériel	Éléments d'étages préfabriqués, à piquage(s) par té(s), à sortie descendante, pour conduite montante Basse Pression en cuivre - en cuivre diamètres extérieurs 28, 35 et 54 mm [1 à 5 compteurs] avec et sans bouchon haut. Éléments d'étages préfabriqués, à piquage(s) par té(s) droit(s), avec nourrice(s), pour conduite montante Basse Pression en cuivre - en cuivre diamètres extérieurs 35 et 54 mm [6 à 12 compteurs] avec et sans bouchon haut.	

La Direction Technique Industrielle autorise l'emploi de ce(s) matériels(s) sur les réseaux de distribution de gaz exploités par GRDF.

Le maintien de l'autorisation d'emploi est subordonné aux conditions décrites dans le document intitulé : « Spécifications pour l'autorisation d'emploi et le suivi des matériels et services associés » (SPAE001), à la permanence des dispositions ci-dessus évoquées et au comportement satisfaisant du matériel en exploitation.

Date : 16/12/2024

Le Chef du Département Prescription



Philippe LOUVEL

Un échantillon du matériel ci-dessus a subi avec succès toutes les étapes du processus d'autorisation d'emploi.

<p>Référence(s) dossier technique</p>	<p>CM28355420004 du 11/06/2021 : Colonnes Montantes Préfabriquées en cuivre 5 Piquages - 1 à 10 compteurs</p> <p>CM3554205 du 09/07/2021 : Colonnes Montantes Préfabriquées en cuivre 5 Piquages - 11 à 15 compteurs</p> <p>DMOB ST3052-073 indice C QMOB n° 545792-2130-35247 du 12/04/2023</p> <p>Rapport suivi de production brasage pour l'année 2023 réalisé le 30/11/2023 par l'IS.</p> <p>Brasage induction :</p> <p>DMOB : STCM2818 indice A DMOB : STCM3518 indice A DMOB : STCM5418 indice A QMOB Induction 18% n° 547076-2130-35459 du 17/05/2023</p> <p>DMOB : STCM2828 indice E DMOB : STCM3528 indice E DMOB : STCM5428 indice E QMOB induction 34% n°547076-2130-35560 du 17/05/2023</p>
<p>Investigations complémentaires</p>	<p>Dossier Technique et cahier de brasage_ptg du 26/11/2024.</p>
<p>Evaluation Qualité</p>	<p>Rapport d'audit de la Marque NF 540 (RAC GAZ) : CR JLI-300524-Chuchu Decayeux du 30/05/2024</p>
<p>Agréments</p>	<p>Certificats NF RAC n°073-00 du 26/11/2024</p> <p>Annule et remplace l'autorisation d'emploi 2024-004/PS du 31/01/2024</p>

Date : 16/12/2024

Le **Chef du Département Prescription**



Philippe LOUVEL